

Bilan de l'année 2015

Bilan des contrôles réalisés au cours de l'année 2015 Centrale Énergie Déchets Limoges Métropole

DREAL Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes Unité départementale de la Haute-Vienne

Commission de suivi de site
du 27 janvier 2016

Ressources, territoires, habitats et logement
Énergie et climat Développement durable
Prévention des risques Infrastructures, transports et mer

Présent
pour
l'avenir




Direction régionale de l'environnement , de l'aménagement et du logement
Limousin

www.limousin.developpement-durable.gouv.fr

Présentation des contrôles


- Inspection du site le 22 septembre 2015
- Antosurveillance et contrôle semestriel des rejets atmosphériques
- Surveillance de l'impact de l'installation sur l'environnement



Inspection du 22/09/2015

Émissions atmosphériques:

- Vérification de la conformité métrologique des équipements de mesure en continu (contrôle des rapports de qualification des instruments de mesure établis par un organisme compétent).
- Vérification de la conformité des résultats de contrôle pour la mesure en semi-continu des dioxines et en continu de l'ammoniac depuis le 01/07/2014.



Direction régionale
de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement

AQUITAINE-LIMOUSIN-
POITOU-CHARENTES


Inspection du 22/09/2015

Conditions d'incinération :

- Vérification du suivi de la température des gaz de combustion portée à plus de 850°C .

Admission des déchets :

- Vérification des enregistrements du déclenchement du portique de détection de la radioactivité.




Direction régionale
de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement

AQUITAINE-LIMOUSIN-
POITOU-CHARENTES

Inspection du 22/09/2015

Prévention des risques accidentels :

- Vérification de la mise en place de deux canons à eau au niveau de la fosse.
- Vérification de la mise en conformité des systèmes de protection contre la foudre (travaux réalisés mais rapport de vérification établi par un organisme compétent en attente).




Inspection du 22/09/2015

Niveaux sonores :

- Contrôle des niveaux sonores et des émergences demandé et fourni en décembre 2015 : problème de dépassement des émergences nocturnes.

Surveillance dans l'environnement :

- Présence de plusieurs ruches sur le site.



Inspection du 22/09/2015

Bilan :

- Conformité de l'installation sur la plupart des points contrôlés.
- Pas de non conformité majeure.
- Problème de dépassement des émergences des niveaux sonores en cours d'étude.



Conformité des rejets atmosphériques

Autosurveillance :


- Respect des valeurs limites en concentration et flux journaliers.
- Amélioration significative de la qualité des rejets suite à l'installation du nouveau traitement (Nox, poussières).

Analyses semestrielles :

- Pas de dépassement des valeurs limites en concentration et en flux.

Surveillance dans l'environnement :

- Pas d'anomalie constatée.



Merci de votre attention

Ressources, territoires, habitats et logement
Énergie et climat Développement durable
Prévention des risques Infrastructures, transports et mer

**Présent
pour
l'avenir**



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction régionale
de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement

AQUITAINE-LIMOUSIN-
POITOU-CHARENTES

Direction régionale de l'environnement , de l'aménagement et du logement
Limousin

www.limousin.developpement-durable.gouv.fr